

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС NO.31588.04ОЦН0.OC05.00805

(номер сертификата соответствия)

0002171

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТПАРКЕТ". Адрес: 123103, РОССИЯ,
город Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 56 к. 3, кв. 23. ОГРН: 1177746645834.
Телефон/Факс: +7(495) 792-58-58

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Alloc AS. Адрес: НОРВЕГИЯ, Fiboveien 26, 4580 Lyngdal. Телефон/Факс:
+47 38 34 22 00

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,
Москва, улица Садовая-Спаская, дом 17/2, этаж 2, помещение
I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Покрытие напольное на основе древесноволокнистых плит (ламинат) толщиной от 8 до
13 мм, выпускаемое по технической документации изготовителя. Торговая марка: "Berry
Alloc", коллекций: Original, Original Stone, Grand Avenue

Код ОК 16.21.14

Код ТН ВЭД России
4411 13 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Соответствует требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), Группа горючести - слабо горючие (Г1) по ГОСТ 30244-94,
группа воспламеняемости - трудно воспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96, группа дымообразующей
способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 121044-89; группа
распространения пламени - не распространяющие (РП1) по ГОСТ 51032-97, группа токсичности -
умеренно опасные (Т2) по ГОСТ 121044-89.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокола испытаний № К-0512/05/2023 от 15.05.2023 г., выданный
Испытательной лабораторией «КВАРТ» (ИЛ «КВАРТ»), аттестат
аккредитации РОСС.RU.025.ИЛ015 от 11.03.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.05.2023 по 15.05.2028

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров

